

| Opgave |
|---|
| Rense tagrender |
| Opsætning af røgalarmer hvis der ikke er alarmer på alle trapper, i kælder og på loftet |
| Indgåelse af årlig serviceaftale for kloak/dræn |
| Få overblik over ukorrekte materialer i vandinstallation og arbejde på forebyggende udskiftning |
| Rensning af ventilationskanaler |
| Retablering af rørisolering på varmerør i varmecentral. |
| Brandsikring af rørgennemføringer fra stueetage til kælder. |
| Reparation eller udskiftning ved undermineret tagedløbsbrønd mod gaden. |
| Indhent tilbud på afdækning af isoleringsplader i kælder. |

Huskeliste

Vores tilstandsrapport nævner nogle mindre driftsopgaver, som ikke fremgår af vedligeholdelsesplanen. Vi har oplistet dem her, så de ikke bliver glemt, men I kan sørge for at få de bliver udført nu.